

### Предписания надзорных органов

№ п/п	Надзорный орган	Проверяемый объект	Дата проверки	Результаты проверки
1.	Плановая проверка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова	Филиал Республиканского СРЦН «СРЦН г. Глазова» обособленное подразделение с. Понино Глазовского района	11 мая 2023 г	Выявлено 5 нарушений, из них 4 - исполнены в срок. По нарушению: допускается эксплуатация систем противопожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре с истекшим сроком эксплуатации (более 10 лет) требуется финансирование. Написано письмо на имя директора Республиканского СРЦН о данном не исполненном нарушении.